

Energiestrukturdaten Strom 2017

Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	20,295	MW
Zeitpunkt:	10.01.2017 11:30	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2017](#)

Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	17.933.740	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	5.400.981	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene_2017](#)

[Link: Einspeisung in die NS Ebene_2017](#)

Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	59.107.179	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	22.882.445	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.460.941	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	43.960.060	kWh

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_HS/MS_2017](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS_2017](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS/NS_2017](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_NS_2017](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_SLP_NS_2017](#)

Netzverluste:

MS Ebene:	202.588	kWh
MS/NS Ebene:	266.665	kWh
NS Ebene:	1.157.266	kWh
Verlustenergie (Preis)	2,95	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang_der_Netzverluste_2017](#)
