

Energiestrukturdaten Strom 2018

Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	19,694	MW
Zeitpunkt:	12.01.2018 09:30	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2018](#)

Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	18.310.759	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	7.045.987	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene_2018](#)

[Link: Einspeisung in die NS Ebene_2018](#)

Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	61.957.880	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	22.346.659	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.247.314	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	43.920.924	kWh

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_HS/MS_2018](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS_2018](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS/NS_2018](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_NS_2018](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_SLP_NS_2018](#)

Netzverluste:

MS Ebene:	580.944	kWh
MS/NS Ebene:	499.461	kWh
NS Ebene:	1.229.786	kWh
Verlustenergie (Preis)	3,15	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang_der_Netzverluste_2018](#)
