

# Energiestrukturdaten Strom 2019

---

## Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	20,110	MW
Zeitpunkt:	03.12.2019 11:15	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2019](#)

---

## Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	19.539.839	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	6.950.571	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene\\_2019](#)

---

[Link: Einspeisung in die NS Ebene\\_2019](#)

---

## Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	63.280.732	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	21.582.833	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.148.493	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	42.026.750	kWh

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_HS/MS\\_2019](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_MS\\_2019](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_MS/NS\\_2019](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_NS\\_2019](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_SLP\\_NS\\_2019](#)

---

## Netzverluste:

MS Ebene:	639.600	kWh
MS/NS Ebene:	626.064	kWh
NS Ebene:	1.409.569.786	kWh
Verlustenergie (Preis)	4,65	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang\\_der\\_Netzverluste\\_2019](#)

---