

Energiestrukturdaten Strom 2023

Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	19,479	MW
Zeitpunkt:	01.12.2023 11:15	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2023](#)

Einspeisungen aus dem vorgelagerten Netz:

Netzübergabe Amprion:	26.157.321	kWh
Netzübergabe Tennet:	72.870.205	kWh

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2023](#)

Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	20.046.942	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	8.949.711	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene_2023](#)

[Link: Einspeisung in die NS Ebene_2023](#)

Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	61.414.582	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	19.645.081	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.711.054	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	39.802.260	kWh

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_HS/MS_2023](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS_2023](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS/NS_2023](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_NS_2023](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_SLP_NS_2023](#)

Netzverluste:

MS Ebene:	519.515	kWh
MS/NS Ebene:	675.290	kWh
NS Ebene:	1.256.395	kWh
Verlustenergie (Preis)	23,31	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang_der_Netzverluste_2023](#)
