

Energiestrukturdaten Strom 2025

Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	20.891	MW
Zeitpunkt:	24.11.2025 17:15	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2025](#)

Einspeisungen aus dem vorgelagerten Netz:

Netzübergabe Amprion:	29.725.557	kWh
Netzübergabe Tennet:	71.383.482	kWh

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2025](#)

Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	15.314.763	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	14.883.577	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene_2025](#)

[Link: Einspeisung in die NS Ebene_2025](#)

Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	63.091.756	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	18.103.637	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.164.833	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	44.763.423	kWh

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_HS/MS_2025](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS_2025](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS/NS_2025](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_NS_2025](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_SLP_NS_2025](#)

Netzverluste:

MS Ebene:	506.654	kWh
MS/NS Ebene:	677.074	kWh
NS Ebene:	1.342.903	kWh
Verlustenergie (Preis)	10,304	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang_der_Netzverluste_2025](#)
