

Energiestrukturdaten Strom 2022

Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	20,439	MW
Zeitpunkt:	14.01.2022 10:30	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2022](#)

Einspeisungen aus dem vorgelagerten Netz:

Netzübergabe Amprion:	28.749.145	kWh
Netzübergabe Tennet:	76.435.485	kWh

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2022](#)

Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	18.487.206	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	9.745.305	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene_2022](#)

[Link: Einspeisung in die NS Ebene_2022](#)

Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	64.315.809	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	20.649.633	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.956.849	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	40.979.041	kWh

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_HS/MS_2022](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS_2022](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS/NS_2022](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_NS_2022](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_SLP_NS_2022](#)

Netzverluste:

MS Ebene:	534.798	kWh
MS/NS Ebene:	687.470	kWh
NS Ebene:	1.293.541	kWh
Verlustenergie (Preis)	6,65	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang_der_Netzverluste_2022](#)
