

Energiestrukturdaten Strom 2020

Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	20,211	MW
Zeitpunkt:	02.12.2019 11:30	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2020](#)

Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	19.247.366	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	7.808.768	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene_2020](#)

[Link: Einspeisung in die NS Ebene_2020](#)

Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	62.151.413	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	19.697.312	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.756.988	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	41.855.124	kWh

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_HS/MS_2020](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS_2020](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS/NS_2020](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_NS_2020](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_SLP_NS_2020](#)

Netzverluste:

MS Ebene:	393.171	kWh
MS/NS Ebene:	425.422	kWh
NS Ebene:	778.206	kWh
Verlustenergie (Preis)	5,11	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang_der_Netzverluste_2020](#)
