

# Energiestrukturdaten Strom 2015

---

## Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	20	MW
Zeitpunkt:	12.02.2015 09:45	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2015](#)

---

## Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	18.984.961	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	6.705.450	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene\\_2015](#)

---

[Link: Einspeisung in die NS Ebene\\_2015](#)

---

## Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	56.756.402	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	21.857.912	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.596.543	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	44.553.021	kWh

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_HS/MS\\_2015](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_MS\\_2015](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_MS/NS\\_2015](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_RLM\\_NS\\_2015](#)

---

[Link: Jahreslastgang\\_Entnahme\\_SLP\\_NS\\_2015](#)

---

## Netzverluste:

MS Ebene:	600.548	kWh
MS/NS Ebene:	531.230	kWh
NS Ebene:	1.293.801	kWh
Verlustenergie (Preis)	5,26	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang\\_der\\_Netzverluste\\_2015](#)

---